® **TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 048893

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

ČSN EN 14904	Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Specifikace
ČSN EN 13036-4	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření

Výrobek: **nátěrové hmoty: Johnstone´s Flortred Princes Grey, Johnstone´s Floor Quick Dry Polyuretane Floor Varnish, Johnstone´s Floor Varnish Clear Satin**

Výrobce: **PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom**

Zakázka: Z 030130320

Dosažené hodnoty a doporučené použití:

Metoda / Výrobek	Výchylka kyvadla za sucha (průměr)
Johnstone´s Flortred Princes Grey	**85**
Johnstone´s Floor Quick Dry Polyuretane Floor Varnish	**93**
Johnstone´s QD Floor Varnish Clear Satin	**81**

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–048891 ze dne 1. 10. 2013.

Zkoušené nátěrové hmoty **Johnstone´s Flortred Princes Grey, Johnstone´s Floor Quick Dry Polyuretane Floor Varnish, Johnstone´s QD Floor Varnish Clear Satin** vyrobené **výrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovídají požadavkům** uvedeným v čl. 4.17 **ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb.** §21 (2), (3) **za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností,** které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a **za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů,** které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Zkoušené nátěrové hmoty **Johnstone´s Flortred Princes Grey, Johnstone´s Floor Quick Dry Polyuretane Floor Varnish, Johnstone´s QD Floor Varnish Clear Satin** vyrobené **výrobcem PPG Architectural Coatings UK Ltd., Birstall, Batley, United Kingdom odpovídají požadavkům čl. 4.2 ČSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha, zkouška pryž patka 57), které se rovnají hodnotám v rozmezí 80-110.**

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. října 2015**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 1. října 2013

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. ZÚS pobočka Plzeň

Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., **Pobočka 0300 - Plzeň,** **Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika**
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax:+420 377 430 347, Internat.:+420 377 244 158, e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679